



MAGYAR REFORMÁTUS
SZERETETSZOLGÁLAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány

Készült: 1 példányban

Érvénybelépésének ideje: 2025. 07. 01.

Érvényes: visszavonásig

Pellérdi László

Tűzvédelmi megbízott

Tűzvédelmi előadó

Országos Munkavédelmi Képző
és Továbbképző Kft.

1111 Budapest, Múgyetem rakpart 3.

Sors.116503, Törzslap száma: VI-185/2002

2002. 11. 28.

Katona Viktória

Ügyvezető igazgató

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ttv.) 19.§ (1) bekezdésében, a 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (a továbbiakban: OTSZ) foglaltak alapján a **Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány** (1045 Budapest, Istvántelki út 8.) részére az alábbi

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT KIADOM.

A Tűzvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban Tvsz.) foglaltakat a **Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány** (1045 Budapest, Istvántelki út 8.) munkavállalói (külső munkavállalók is), kötelesek betartani, az attól való eltérés a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

1.) A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

1.1. A Tűzvédelmi Szabályzat célja:

A tűzvédelmi-, és a tevékenységhez szorosan kapcsolódó jogszabályok előírásaiban, a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező szabványokban meghatározott követelmények megismerése, elsajátítása és maradéktalan betartása, betartatása. A létesítmények használata, a technológiai rendszerek üzemeltetése során a tűzveszélyes helyzet kialakulásának megelőzése, elhárítása, az esetleges keletkezett tüzek oltása és a környezet védelme érdekében az akadálymentes, biztonságos működéshez szükséges személyi-, tárgyi- és anyagi feltételek megteremtésének, a betartandó magatartási szabályoknak a meghatározása.

1.2. Területi hatálya:

A szabályzat területi hatálya kiterjed:

- A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (1045 Budapest, Istvántelki út 8.) valamennyi telephelyére, területére.

1.3. Személyi hatálya:

A szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány valamennyi dolgozójára,
- A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány területén tartózkodó (pl.: diák, bérlő, egyéb munkát végző), valamint hatósági ellenőrzést tartó személyekre.

1.4. Időbeli hatálya:

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2025. év 07. hó 01. nap lép hatályba.

A Tűzvédelmi Szabályzat betartása kötelező. Rendelkezéseinek megsértése, megszegése a cselekmény, vagy mulasztás, illetőleg az azok nyomása miatt bekövetkezett esemény súlyától és nagyságától függően munkajogi, szabálysértési vagy büntetőeljárást is vonhat maga után. Idegen személyek esetében a munkaterületről történő eltávolítás lehet a szankció.

A Tűzvédelmi Szabályzat nem tartalmaz jogszabályokat, szabványokat, de azokkal együtt alkalmazandó és érvényes.

A szabályzatban nem rögzített kérdésekben, a vonatkozó jogszabályokban, jogszabályok alapján kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint kell eljárni.

A Tűzvédelmi Szabályzat a mellékleteivel együtt érvényes.

2.) A VEZETŐ SZEMÉLYEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Ügyvezető Igazgató tűzvédelmi feladatai

- Felelős a megelőző tűzvédelmi rendelkezések, az utasításban foglalt előírások végrehajtásáért, azok megtartásának folyamatos ellenőrzéséért.
- A fentiek teljesülése érdekében kiadja jelen Tűzvédelmi Szabályzatot.
- Gondoskodik arról, hogy az alkalmazott gépekre, berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat az alkalmazottak megismerjék és azt a munkájuk során betartsák.
- Részükre a megfelelő hatáskört és időt biztosítani, tevékenységükről beszámoltatni, munkájukat ellenőrizni.
- Gondoskodik, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat tűzvédelmet érintő kiadásai biztosítottak legyenek.
- Az adott munkaterületen, helyiségben a tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzése.
- A szabálysértők figyelmeztetése a cselekmény megszüntetésére.
- Személyesen vagy megbízottjai által engedélyezi az alkalmi tűzveszélyes munka (hegesztés, stb.) végzését.
- A tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelmi ügyekben meghallgatni, az intézkedésekbe bevonni.
- A tűzvédelmi hatóság, felügyeleti szerv által tartott ellenőrzéseken részt venni, az érdekelteket a szemlére kirendelni.
- Közreműködik a szakmai területét érintő tűzvédelmi események vizsgálatában.
- Felelős, hogy a külső munkavállalók (szakipari munkavállalók) munkájuk során megismerjék és betartsák a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, rendelkezéseket.
- Gondoskodik a létesítményben történő fejlesztések, átalakítások, rekonstrukciók, stb. során a létesítési és használati tűzvédelmi szabályok betartásának érvényesítésétől.
- Tűzvédelmi helyzetre kiható mindennemű változást – lehetőleg még a változás bekövetkezése előtt – tűzvédelmi munkatárssal egyeztet.

2.2. A tűzvédelmi megbízott feladatai

Feladatát az ügyvezető irányítása mellett végzi.

- Működése területén rendszeresen ellenőrizni a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosság esetén.
- A tűzvédelmet érintő változásokról tájékoztatni az ügyvezetőt.
- Megszervezni a tűzvédelmi hatóság és az irányító szerv által végzett tűzvédelmi ellenőrzéseket, szemléket.
- Ellenőrizni a tűzvédelmi felszerelések, oltókészülékek állapotát.
- Véleményezni, illetve tűzvédelmi előírásokat adni a létesítmény területén végzett alkalmi tűzveszélyes munkákhoz.
- Figyelemmel kísérni a terület tűzvédelmi sajátosságait, szükség esetén javaslatot tenni a tűzvédelmi utasítás módosítására, kiegészítésére.
- Gondoskodni az újonnan felvett és a folyamatos munkaviszonyban lévő dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, vezetni és tárolni a dolgozók oktatásáról szóló nyilvántartást.

2.3. Vezetők tűzvédelmi feladatai

- A telephely, üzem, foglalkoztatási pont, jelenléti pont területén folyó munkavégzések rendszeres ellenőrzése, tűzvédelmi előírások betartása és betartatása.
- A vezetése alá tartozó munkavállalók tűzvédelmi (új belépő, ismétlődő) oktatásának megtartása.
- A vezetése alá tartozó területeken a tűz megelőzése érdekében biztosítani a tűzvédelmi felszereléseket, tűzoltó készülékeket, figyelemmel kell kísérni az ellenőrzési idejüket, és nyilvántartást vezet esetleges cseréjükéről gondoskodni, kell.
- A vezetése alá tartozó egység területén a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány igazgatója által kiadott Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak érvényre juttatása, betartása és betartásának végrehajtása.
- A termelés folyamán keletkező hulladékok folyamatos elszállítása.
- A vezetése alatt álló területen lévő gépek, berendezések kezelése, karbantartása, javítása és ezek dokumentálása.
- Az ügyvezető igazgató és a tűzvédelmi megbízott jóváhagyásával engedélyezi a telephelyen az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzést.

2.4. A munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A munkavállalók kötelesek:

- A rábízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak betartásával megtartani.
- A dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani.
- A munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat, tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni.
- Tűz- és robbanásveszélyes helyeken az alkalmoszerű munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni, a munkát az engedélyben meghatározottak szerint végezni.
- A Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottakat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani.
- A munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és továbbképzésen részt venni.
- A munkavégzés során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani.
- Tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározott magatartási szabályokat betartani, az előírt feladatokat végrehajtani.
- A Tűzriadó tervben meghatározott feladatok évenkénti begyakoroltatásán részt venni és a részükre meghatározott feladatokat végrehajtani, a személyesen észlelt, vagy a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat az érintett szervezeti egység vezetőjének jelenteni.

3.) TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS

- 3.1. A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.
- 3.2. Kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás.
- 3.3. A kockázati osztályba sorolást a telephelyi tűzvédelmi szabályzatok tartalmazzák.

4.) TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA, OKTATÁS

4.1. Tűzvédelmi szakvizsga

Jogszámban meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek dolgozhatnak. A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakat és munkaköröket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

4.2. Tűzvédelmi oktatás

Az oktatás tárgyát jelen szabályzat, valamint a 4. sz. melléklet képezi.

4.3. Minden új belépő munkavállalót a „Tűzvédelmi ismeretek a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány dolgozói részére” c. oktatási anyag (3. sz. melléklet) felhasználásával tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatást évenként meg kell ismételni.

Az oktatásért felelős személyek:

- A munkavezető,
- a tűzvédelmi megbízott

4.4. Az alap, és az évenkénti oktatáson túlmenően az ügyvezető a tűzvédelmi megbízott felkérésével külön tűzvédelmi oktatást kell tartania abban az esetben, ha a korábbinál tűzveszélyesebb környezetben kell munkát vállalnia.

Új, eddig nem gyakorolt munkafolyamat, nem használt gép, berendezés indítása előtt a tűzvédelmi megbízottnak a tűzvédelmi szabályokat szintén oktatni kell.

Az oktatásnak ki kell terjedni:

- a munkahely és környezete tűzveszélyességére,
- az adott munkavégzésre vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendelkezésre és használati előírásokra,
- a tűzvédelmi szabályzatban az adott munkavégzéshez, tevékenységhez leírtakra,
- a 3. sz. mellékletben leírtakra.

A helyszínen tartott elméleti oktatást ki kell egészíteni gyakorlati oktatással (ezen belül lehet hordozható és/vagy kézi tűzoltó készülék üzemszerű használata is stb.), amennyiben azt az ügyvezető elrendeli.

Az oktatások megtörténtét oktatási naplóban kell dokumentálni, melyet a dolgozók aláírásukkal igazolnak.

5.) A LÉTESÍTMÉNYEKBE TALÁLHATÓ HELYISÉGEINEK TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYAI

Jelen előírásokat a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány valamennyi telephelyén alkalmazni kell.

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

A tevékenység végzése során gondoskodni kell arról, hogy:

- a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
- b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
- c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
- d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
- e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
- f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
- g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.

Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fém szekrényben helyezhető el.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Az OTSZ 67. § (1) bekezdés szerint kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.

Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületrészek, lakások kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

5.1. Iroda, tárgyaló tűzvédelmi előírásai

A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok, eszközök használhatók és tárolhatók.

Éghető anyag a helyiség berendezési tárgyain, munkaeszközein és a tevékenységhez szükséges egyéb anyagokon kívül nem tartható.

A helyiség fűtése csak zárt rendszerű berendezéssel oldható meg.

Tűzelő- és fűtőberendezés, valamint éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Világításra csak a kereskedelmi forgalomba kapható, szabványos elektromos eszközök alkalmazhatók.

Elektromos berendezésekre, világító eszközökre, fűtőtestekre éghető anyag helyezése még átmenetileg is TILOS!

Az elektromos berendezések, készülékek (fénymásolók, számítógépek, klíma berendezések, stb.) csak különálló, vagy – szabványos – egyesített dugaszoló aljzatokról működtethetők.

A helyiségben tűzveszélyes tevékenységet csak alkalmasszerűen, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően, előzetes írásos engedéllyel szabad végezni.

A közlekedési (menekülési) utakat, a tűzoltó készülékeket, az elektromos kapcsolókat és biztosítókat, stb. állandóan szabadon kell tartani, eltorlaszolni azokat még átmenetileg is TILOS!

A szeméttároló tartalmát a nap végén a helyiségből el kell távolítani.

Amennyiben a berendezések működtetése közben rendellenességet észlelnek, kötelesek azt azonnal szakemberrel megvizsgáltatni.

A helyiségben dohányozni tilos!

A tevékenység befejezése után az áramtalanításról, a berendezések üzemen kívül helyezéséről gondoskodni kell.

5.2. Közlekedők, lépcsők tűzvédelmi előírásai

A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A helyiséget raktárként használni, valamint a helyiséget leszűkíteni és eltorlaszolni szigorúan tilos!

A helyiségben dohányozni tilos!

A tevékenység vagy napi munka befejezése után a helyiséget utolsóként elhagyó dolgozónak meg kell győződnie arról, hogy tűzveszély nem áll-e fenn, valamint a kiürítési és menekülési útvonalak nincsenek-e eltorlaszolva, ha igen köteles azokat megszüntetni.

5.3. Tárolásra használt helyiségek tűzvédelmi előírásai

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az

építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.

A helyiségben nyílt lángot használni és dohányozni szigorúan tilos, ezt figyelmeztető táblával jelölni kell.

A tárolt anyagok között a közlekedési utakat a megfelelő mozgást biztosító szélességben mindig szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

A tevékenység befejezése után az elektromos berendezések áramtalanításról, üzemén kívül helyezéséről (kivéve folyamatos üzemeltetésű berendezések) gondoskodni kell.

A helyiséget a munka befejeztével áramtalanítani szükséges.

5.4. Konyhák, Teakonyhák, étkezők tűzvédelmi előírásai

A teakonyhák hűtő berendezéseinek, mikrohullámú sütőinek, kávéfőzőinek, stb. kezelési és karbantartási utasításainak előírásait maradéktalanul be kell tartani.

Amennyiben a berendezések működtetése közben rendellenességet észlelnek, kötelesek azt azonnal szakemberrel megvizsgáltatni.

A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.

A helyiségben dohányozni tilos!

A szeméttároló tartalmát a nap végén a helyiségből el kell távolítani.

A helyiségben tűzveszélyes anyagot raktározni, tárolni szigorúan tilos!

A tevékenység befejezése után az áramtalanításról, a berendezések üzemen kívül helyezéséről (kivéve hűtő berendezések, vagy más, folyamatos üzemeltetésű berendezések) gondoskodni kell.

5.5. Bejárat előterekre vonatkozó tűzvédelmi előírásai

A bejárat előtérben anyagot, eszközt, tárgyat elhelyezni még ideiglenesen sem szabad. A mindenkori szabad közlekedésre (menekülésre) alkalmas állapotban kell tartani.

5.6. Elektromos kapcsoló helyiségek

A helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

A helyiségeket raktárként használni szigorúan tilos!

A helyiségekben a dohányzás tilos!

Az elektromos főkapcsolókat eltorlaszolni, hozzáférésüket gátolni még átmenetileg sem szabad.

Az elektromos leválasztások szekrényeit zárttá kell tenni, hogy az áramszünet utáni főkapcsolók felkapcsolásakor a felkapcsolást végző személy nehogy zárlatot okozhasson és veszélyeztesse testi épségét.

Amennyiben a szekrények valamelyike (szerelés alkalmával) nyitva maradt, azt azonnal jelezni kell az üzemeltetőnek, és le kell záratni.

A lezárt szekrényekbe csak szakember nyúlhat.

A helyiségekből utolsónak távozó személyek kötelessége ellenőrizni és megszüntetni az olyan veszélyhelyzeteket (pl. lezártan elektromos szekrények), amelyek tüzet vagy életveszélyt okozhatnak.

5.7. Hulladéktároló

A helyiségben nyílt lángot használni és dohányozni szigorúan tilos.

A tárolóban, egymással reakcióba lépő anyagokat egymás mellé nem lehet elhelyezni.

Gondoskodni kell arról, hogy a környezetet ne károsítsa az esetleges veszélyes hulladék.

A tároló tartalmát az üzemeltetés rendben meghatározott gyakoriság szerint el kell vitetni.

A tárolóban hulladékon kívül mást nem lehet elhelyezni.

5.8. Mosdók, WC-k tűzvédelmi előírásai

A helyiségben anyagot, eszközt, tárgyat elhelyezni még ideiglenesen sem szabad. A mindenkori szabad közlekedésre (menekülésre) alkalmas állapotban kell tartani.

5.9. Varrodai helyiségek, munkatermek:

Éghető anyag a helyiség berendezési tárgyain, munkaeszközein és a tevékenységhez szükséges egyéb anyagokon kívül nem tartható.

A helyiség fűtése csak zárt rendszerű berendezéssel oldható meg.

Tüzelő- és fűtőberendezés, valamint éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Világításra csak a kereskedelmi forgalomba kapható, szabványos elektromos eszközök alkalmazhatók.

Elektromos berendezésekre, világító eszközökre, fűtőtestekre éghető anyag helyezése még átmenetileg is TILOS!

Az elektromos berendezések, készülékek (fénymásolók, számítógépek, klíma berendezések, stb.) csak különálló, vagy – szabványos – egyesített dugaszoló aljzatokról működtethetők.

A helyiségben tűzveszélyes tevékenységet csak alkalmasszerűen, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően, előzetes írásos engedéllyel szabad végezni.

A közlekedési (menekülési) utakat – min. 0,8 m –, a tűzoltó készülékeket, az elektromos kapcsolókat és biztosítókat, stb. állandóan szabadon kell tartani, eltorlaszolni azokat még átmenetileg is TILOS!

A villamos rendszer tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát, legalább 6 (hat) évenként felül kell vizsgálni és a tapasztalt hibákat haladéktalanul fel kell számolni.

A szeméttároló tartalmát a nap végén a helyiségből el kell távolítani.

Amennyiben a berendezések működtetése közben rendellenességet észlelnek, kötelesek azt azonnal szakemberrel megvizsgáltatni.

A helyiségben dohányozni tilos!

A tevékenység befejezése után az áramtalanításról, a berendezések üzemen kívül helyezéséről gondoskodni kell.

6.) TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

6.1. Tűzjelző és oltó berendezés

A tűz észlelésre, jelzésre, oltásra a szabványoknak megfelelő beépített tűzjelző, tűzoltó berendezést kell létesíteni az olyan berendezéseknél, helyiségekben és építményekben,

ahol azt jogszabály, szabvány, illetve tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a rendeltetésre való tekintettel a tűzvédelmi hatóság előírja.

Az előírt tűzjelző és/vagy oltó berendezés létesítésére készített műszaki tervdokumentációt, továbbá a telepítést követően a berendezések használatba vételét a tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell.

A létesített tűzjelző és/vagy oltó berendezés feleljen meg a szabvány előírásainak.

A tűzjelzést fogadó központ helyiségében egy, a tűz jelzésére és a berendezés kezelésére kioktatott jó felkészültségű személynek (diszpécsernek) kell állandóan tartózkodnia.

A tűzjelző berendezéshez tartozó jelzésadók, érzékelők helyeiről nyilvántartást kell készítenie tartani a tűzjelző központban, kivéve azokat a központokat, amelyek jelzéskor megjelenítik a jelzésadó, érzékelő helyét.

A tűzjelző készülékeket, beépített tűzjelző, valamint tűzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodásait azonnal ki kell javíttatni.

A beépített tűzjelző és oltó berendezéseket jogszabályban, szabványban foglaltak szerint kell ellenőrizni és karbantartani.

6.2. **Oltóvíz**

Tűzoltás céljára a létesítményekben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott oltóvíz intenzitást kell biztosítani.

Az oltóvizet, a nemzeti szabvány szerint meghatározott, vagy számított tűzterhelésen keresztül kell folyamatosan biztosítani.

Időszakos vízszerezési lehetőség nem vehető oltóvízként figyelembe.

A létesítményben a mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget kell biztosítani.

A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

A tűzoltó vízszerezési helyeket és azok szerelvényeit félévenként a vonatkozó előírások szerint ellenőrizni kell.

6.3. **Tűzoltó készülék, felszerelés**

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

A készenlétben tartó vagy képviselője a rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

- a) az előírt telepítési helyen van,
- b) rögzítése biztonságos,
- c) látható,
- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
- e) használata nem ütközik akadályba,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található,
- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
- h) fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,
- i) zárópecsétje sértetlen,
- j) felülvizsgálata esedékes-e, és
- k) állapota kifogástalan, üzemszerű.

(2) A vizsgálatot a karbantartó szervezet is végezheti.

(3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetéséről.

A tűzoltó berendezést, készüléket, felszerelést és anyagot a rájuk vonatkozó szabvány előírásai szerint kell ellenőrizni.

A tűzoltó készülék, felszerelés elhelyezését, előírt időszakos ellenőrzését, újra töltését, javításba adását, cseréjét valamint selejtezését a tűzvédelmi vezető/előadó biztosítja.

A létesítményben legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétbe:

7.) AZ ÜZEMELTETÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

7.1. Általános tűzvédelmi szabályok

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Az építmények, szabadterek között olyan távolságot kell tartani, hogy a keletkezett tűz vagy robbanás a szomszédos építményeket, szabad tereket ne veszélyeztesse, a veszélybe került személyek eltávoztása, illetőleg eltávolítása, valamint a tűzoltóegységek zavartalan felvonulási és működési lehetősége biztosított legyen.

Az építményt, épületrészt (helyiséget, tűzszakaszt), vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működtetési, telephelyi) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó szabványban megengedett tűzterhelési értéket!

A helyiségből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről, stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább naponta egyszer el kell távolítani.

Az üzemszerűen csepegő éghető folyadékot nem éghető anyagú edényben kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a munka befejezésével ki kell üríteni és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az „A és B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs!

A munkahelyeken a telefonkészülékek mellett a tűzoltóság (105), mentők (104) és a rendőrség (107), valamint a központi segélyhívó számon (112) hívószámait ki kell függeszteni.

7.2. Tűzjelzés

- a) Aki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, az köteles késedelem nélkül – azonnal – jelezni a hivatásos tűzoltóságnak (a diszpécser szolgálat esetében a rendelkezésre álló „közvetlen tűzjelző” telefonon!) és a közvetlen felettesének.

b) A tüzeset jelzője az alábbiakat közölje:

- hol van a tűz (a káreset pontos helye, épület, emelet, ajtó, helyiség rendeltetése)
- mi ég (pl: folyadék, faanyag, stb.)
- mi van veszélyben (pl: tűzveszélyes folyadékok, gépek, berendezések)
- milyen intézkedést fogantatosítottak (pl. áramtalanítás, gázcsapok elzárása, stb.)
- mondja be a nevét és a távbeszélő készülék hívószámát, amelyről a tüzesetet jelzi.

7.3. Kiürítés

Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a benntartózkodó személyek, a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák, a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak, a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő védelmet nyújtson a tűz és kísérőjelenségei ellen.

Menekülésben korlátozott személyek számára létesített átmeneti védett térből a mentés lehetőségét biztosítani kell.

Önállóan menekülő személyek menekülése akkor tervezhető átmeneti védett térbe, ha azt önálló tűzszakaszként alakítják ki, amelyből a biztonságos térbe jutás a tűzszakaszba lépés helyétől a megengedett elérési távolságon belül biztosított.

A kiürítés számítás a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete.

7.4. Tűzoltás

A kezdetleges, kis terjedelmű tűz észlelésekor minden dolgozó kötelessége, hogy a munkahelyeken készenlétben lévő tűzoltó készülékkel és eszközökkel a tűz oltását megkezdje, illetve eloltsa.

Ha az észlelt tűz eloltása segítséget igényel, a tűzriadó tervben ismerttetett módon (módokon) kell a tüzet jelezni (jelző-helyeken, távbeszélőn, 105).

A tűz észlelése és jelzése után minden dolgozó és vezető kötelessége a tűz által veszélyeztetett személyek, tűzveszélyes anyagok, robbanásveszélyes palackok és vagyontárgyak mentése, illetve a veszélyeztetett területről való eltávolítása.

A tűz oltását - segítségkérés nélkül - csak akkor szabad megkezdeni, ha annak eloltása a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel lehetséges.

Elektromos tűznél vízhasználat előtt áramtalanítani kell. Az áramtalanítás ténye akkor fogadható el, ha azt kellő helyismerettel rendelkező, felelős szakember végezte el.

Beavatkozás során első feladat az életmentés. Égő embert pokróccal, köpennyel vagy zuhannyal oltunk el.

Minden tüzesetet - az eloltott tüzet is, a kárösszegre való tekintet nélkül - jelenteni kell a tűzoltóságnak.

A tüzeset helyszínét a vizsgálat befejezéséig érintetlenül kell hagyni.

7.5. **Közlekedésre és menekülésre vonatkozó előírások**

A létesítmény területén levő fő- és mellékközlekedési utakat állandóan teljes szélességében szabadon, tűzoltósági járművek részére járható állapotban kell tartani.

A műhelyek, raktárak és egyéb helyiségek területén a biztonságos közlekedésre, anyagmozgatásra kijelölt közlekedési utakat teljes szélességében szabadon kell tartani.

A folyosókat, előtereket, kijáratokat és vészkijáratokat eltorlaszolni, illetve leszűkíteni még átmenetileg is tilos.

A menekülési útvonalak megfelelő világításáról, valamint irányjelzővel való ellátásáról gondoskodni kell.

A vészkijáratokat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő táblával, irányjelzővel kell jelölni.

A villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utakat leszűkíteni tilos!

7.6. **Dohányzás**

Az 1999. évi XLII. törvény alapján dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni

- közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
- közösségi közlekedési eszközön,
- munkahelyen,
- közterületnek minősülő a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légtérű közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótérekben, továbbá a játszótérek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,
- a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének

céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légtérű megálló, várakozó hely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos.

Nem jelölhető ki dohányzóhely:

- közforgalmú intézmények zárt légtérű helyiségeiben,
- munkahelyek zárt légtérű helyiségeiben,

Dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni

- a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,
- szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légtérű szobáiban, feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más rendelkezés vagy tűzvédelmi előírás egyébként nem tiltja.

Nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely:

- közoktatási intézményben,
- gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,

A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával – tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal – szembetűnő módon meg kell jelölni.

Ezen túlmenően, tűzvédelmi szempontból még az alábbi előírásokat is be kell tartani: Égő dohánytermék, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

7.7. Villamos hálózatok, készülékek, berendezések és fogyasztók tűzvédelme

Önmagára és környezetére veszélyes felmelegedést okozó villamos berendezést csak felügyelet mellett és szakaszosan szabad üzemeltetni (kivételt képeznek a hőtárolós kályhák).

A villamos világítási és erőátviteli berendezés állandóan elégítse ki az MSZ 1600 szabvány 1-15 lap előírásait.

A szabványtól eltérő elektromos szerelést és berendezést létesíteni, használni és üzemeltetni tilos.

Megrongálódott, hibás berendezést üzemeltetni, feszültség alatt tartani tilos!

A használaton kívül helyezett vezetéket feszültségmentesíteni kell, ha fenntartására nincs szükség, meg kell szüntetni.

A berendezések, fogyasztók automatáit áthidalni, olvadó biztosítóját túlbiztosítani nem szabad.

A villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a berendezés üzemzerű használata, vagy meghibásodása folytán bekövetkező túlmelegedése, vagy villamos íve ne okozzon tüzet, robbanást (hőszigetelő alátét, éghető anyagtól 30 cm távolság, hősugárzónál szemben 1,0 m, egyéb irányban 30 cm).

A műszak befejezésekor a munkahelyen valamennyi elektromos berendezést feszültségmentesíteni kell.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosíték rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

7.8. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése

Tűzveszélyes tevékenység végzése a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezetőjének jóváhagyásával végezhető.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

Az engedélyt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. (2. sz. melléklet), kettő példányban kell elkészíteni. Az engedély egyik példánya az engedélyt kiadó személynél, a másik példány a munkát végző dolgozónál marad.

Ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése

ENGEDÉLY

Tűzveszéllyel járó munka végzése

I. A 54/2014 (XII.05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 184 §. szerint megbízomgazdasági egység tűzvédelmi szakvizsgát tett és szakképesítéssel rendelkező dolgozóját / oklevél száma : a vállalat alábbi létesítményében

.....
.....
.....20.....é
vhónapjánórátólóraig tartandó, az alábbiakban leírt – tűzveszéllyel járó – munkavégzéssel :

.....
.....
.....
.....
.....

Egyidejűleg kiadom ezen engedély mellékletét képező műveleti utasítást, amely részletesen tartalmazza a munkavégzés során alkalmazható eljárást.

Kelt,20évhónap

.....
munkát elrendelő

II. A meghatározott tevékenység színhelyén 20....évhónapján tartott előzetes helyszíni szemle alapján a következő tűzvédelmi előírások betartásával engedélyezem a munkavégzést :

.....
.....
.....
.....
.....

A tevékenység állandó felügyeletérefő kioktatott dolgozót jelölök ki, valamint az előzőekben meghatározott üzemképes tűzoltó felszerelést biztosítom és felhívom , hogy gondoskodjon a megelőző tűzvédelmi előírások betartásáról.

Kelt,20évhónap

.....
munkavégzést engedélyező

III. Az engedélyben, illetve műveleti utasításban meghatározott előírásokat tudomásul vettem és azok megtartásáért büntetőjogi felelőséget vállalok :

Kelt,20....évhónap

.....
munkát végző dolgozó

Megjegyzés :

- a.) Az engedély csak a műveleti utasítással együtt érvényes.
- b.) Az engedélyt 2 példányban kell kitölteni, amelyből 1 példányt a munkát elvégző dolgozónak kell kiadni, 1 példányt irattározni.

45/2011. (XII.07.) BM rendelet

**TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT
FOGLALKOZÁSI ÁGAKRÓL ÉS MUNKAKÖRÖKRŐL**

A BM rendelet 1. sz. melléklete alapján tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK A MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY DOLGOZÓI RÉSZÉRE

A tűzvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat és tennivalókat a társaság tűzvédelmi szabályzata, és jelen oktatási anyag tartalmazza.

A Szabályzat vonatkozó előírásait minden munkavégzés során, speciális előírásait pedig az adott technológia, munkavégzés esetén kell alkalmazni.

A dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai :

- Tevékenységük során a tüzesetek megelőzése érdekében folyamatosan betartják a tűzvédelmi előírásokat, alapvetően a tűzvédelmi ismeretekben foglaltakat .
- Betartják a tiltó – és figyelmeztető táblák előírásait.
- Tűzvédelmi hiányosságok esetén azt jelzik a tűzvédelmi megbízottnak.
- Részt vesznek a tűzvédelmi oktatáson.
- Elsajátítják a tűzvédelmi felszerelések kezelését.

Esetleges tűz esetén végrehajtják a tűz jelzését, valamint lehetőségeikhez képest részt vesznek a tűz oltásában, az emberi életek és az anyagi értékek mentésében.

I.) Tűzjelzés

- 1.) Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt azonnal jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak.
- 2.) A tűzjelzésnek tartalmazni kell:
 - A tüzeset pontos helyét, címét.
 - Mi ég, mi van veszélyeztetve, mekkora a tűz terjedelme.

- Személyi sérülés történt-e, emberélet van-e veszélyben.
- A tűzjelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.

3.) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, ill. emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzesetet is kötelező késelem nélkül jelezni a tűzoltóságnak.

4.) A telefonok mellé jól látható helyen ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

 □□□□□□□□□□ MENTŐK	104
 □□□□□□□□ RENDŐRSÉG	107
 □□□□ TŰZOLTÓSÁG	105
SEGÉLYHÍVÓ:	112

II.) Tűzvédelmi Használati Szabályok:

II.1.) Általános szabályok

- 1.1. Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- 1.2. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket szabad tartani.
- 1.3. A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagok, hulladékokat folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- 1.4. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat.

- 1.5. Minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetőleg a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- 1.6. Az üzemszerűen csepegő éghető folyadékot nem éghető anyagú edénybe kell felfogni. Felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- 1.7. Robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot alkalmasszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- 1.8. Robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
- 1.9. Olajos, zsíros munkaruha, védőruha (ruhatár-rendszerű öltöző kivételével) csak fém szekrényben helyezhető el.
- 1.10. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az alábbiak teljesülésére is:

- A kiürítési útvonalak szabadon tartása,
 - A tűzoltó készülékek, felszerelések megléte,
 - A tevékenység befejezése után a villamos gép, berendezés, készülék kikapcsolt állapota,
 - A fűtőberendezések előírt használata,
 - A dohányzás szabályainak betartása,
 - A folyamatos tevékenységhez szükséges anyagmennyiség tárolása.
- 1.11. A helyiség, szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál, -szabadtéren a veszélyzónában- és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.
 - 1.12. A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben dolgozók tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell. Az ajtók külső

nyithatóságáról célszerű visszatérően meggyőződni. A vészkijáratokat táblával jelölni kell.

- 1.13. Szükség esetén a tűzvédelmi megbízottnak az általános használati szabályok figyelembevételével és helyi konkretizálásával el kell készítenie az adott létesítmény építmény, tűzszakasz, helyiség vagy veszélyességi övezet helyi használati előírásait.

II.2.) Tűzveszélyes tevékenység

- 2.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tüzet okozhat.
- 2.2. Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet -előzetes írásbeli engedély alapján-, amelyet a csoportvezető ad ki.
- 2.3. Külső cég által végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedély kiadása a külső cég vezetőjének a feladata. Az engedélyt azonban ekkor is be kell mutatni a felhatalmazott vezetőnek, aki további, helyi tűzvédelmi előírásokkal kiegészítheti azt.
- 2.3.1. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység kezdési -és befejezési időtartamát, helyét, leírását, a munkát végző személy nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
- 2.4. Tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést köteles biztosítani.
- 2.5. Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező -a kezdettől a befejezésig- szükség szerinti felügyeletet köteles biztosítani.
- 2.6. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- 2.7. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

II.3.) TILOS a dohányzás:

- 3.1. A 1999. évi XLII. Törvény által tiltott helyeken. A dohányzási tilalmat táblával kell jelezni.

Dohányozni csak a fenti törvény által megengedett és a vezetés által kijelölt helyeken lehet!

- 3.2. **Dohányozni csak a kijelölt helyen (épületen kívül) lehet!** Itt megfelelő számú, nem éghető anyagból készült csikkartó edényzetet kell elhelyezni, kiürítésükről rendszeresen gondoskodni kell. A csikkartók tartalma -még kihűlt állapotban is- csak vizes edénybe üríthető! Égő dohányneműt papírkosárba üríteni TILOS!

II.4.) Közlekedési utak, kijáratok

- 4.1. A közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodók rövid időn belül biztonságos helyre, illetve a szabadba jussanak.
- 4.2. Közlekedési utakat, folyosókat és a hozzájuk vezető utakat teljes szélességben szabadon kell hagyni. Ezeket eltorlaszolni, anyagok tárolására igénybe venni még átmenetileg sem szabad! A tűzszakasz határoló ajtókat csukva kell tartani!
- 4.3. Azoknak a helyiségeknek az ajtajait, melyekben emberek tartózkodnak bezárni nem szabad!
- 4.4. Ahol lift van, azt tűz esetén menekülésre igénybe venni nem lehet, kivéve a biztonsági felvonót.

II.5.) Tüzelő és fűtőberendezés

- 5.1. Az építményben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer használható, amely rendeltetésszerű működése során tüzet nem okoz. A fűtőberendezést csak kioktatott személy kezelheti. A fűtőberendezés időszakos karbantartását biztosítani kell.
- 5.2. Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- 5.3. Fűtőtestek és a környezetükben lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mérhető hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se haladja meg a 60 °C-t.
- 5.4. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.

- 5.5. Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetve fűtőberendezés, készülék működtetése alatt a nemzeti szabványban meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- 5.6. A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas dolgozóra szabad bízni.
- 5.7. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőtermeléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- 5.8. Robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és a fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem szabad rakni.
- 5.9. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáztüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt a munka vezetőjének és irányítójának meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről, használaton kívül helyezéséről.

II.6.) Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

- 6.1. A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét nemzeti szabvány szerint nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.
- 6.2. Gáznemű tüzelő-, fűtőberendezéshez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete a legnagyobb terhelésnél sem nem haladja meg a 200 °C-ot, nem éghető anyagú kéménybe legalább nehezen éghető anyagú béléscsövet szabad elhelyezni.
Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek;
- a falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve,
 - a műszaki állapota nem megfelelő,
 - a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatát nem végezték el.
- 6.3. Gáznemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.

- 6.4. A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
- 6.5. A koromzsák és a tisztító ajtókat állandóan zárt állapotban kell tartani.
- 6.6. Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilincsel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakozni. A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetetésre gyújtási veszélyt nem jelenthet.
- 6.7. Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.
- 6.8. A falazott kéményt 5 évenként füst – nyomáspróba alá kell vonni.

II.7.) Hőt sugárzó elektromos berendezések

- 7.1. Az elektromos berendezések minősége, szerelése feleljen meg a szabvány előírásainak.
- 7.2. Rezsót, kávéfőzőt, mikrohullámú sütőt csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.
- 7.3. Nem megfelelő, zárlatos, szakadt, szabálytalanul toldott vezetékű villamos fogyasztót használni TILOS!
- 7.4. A hőt sugárzó berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen.

II.8.) Világító berendezés

- 8.1. Villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és használni.
- 8.2. Világító berendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne okozzon, a környezetére veszélyt ne jelentsen.
- 8.3. Az áramtalanítást szakaszolva is biztosítani kell.

II.9.) Villamos berendezés

- 9.1. A létesítmény, építmény villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.
- 9.2. Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.
- 9.3. A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.
- 9.4. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést (pl.: villany rezsó alá nem éghető anyagú alátét) kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- 9.5. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét maradandó feliratozással meg kell jelölni.
- 9.6. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket (pl. rezsót) a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani, kivétel a számítógép és a hűtőszekrény.
- 9.7. Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.
- 9.8. Az elektromos berendezések szerelését, javítását csak szakképzett szakember végezheti. A megrongálódott villamos berendezéseket használni TILOS, azok javíttatásról haladéktalanul intézkedni, gondoskodni kell.
- 9.9. A kapcsolószekrényben semmiféle anyag (pl.: papír, rongy) még átmenetileg sem tárolható!
- 9.10. Az iroda területén, a helyiségekben elektromos főzőlapot, mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, stb. csak a kijelölt helyen szabad üzemeltetni (teakonyha). Az elektromos készülékeket éghető anyagú szekrényben üzemeltetni TILOS!
- 9.11. Elektromos meghibásodásból eredő tüzet -áramütés veszélye miatt- vízzel oltani TILOS!

II.10.) Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem

- 10.1. Villám elleni védelmet kell biztosítani az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építménynél, valamint ott, ahol azt jogszabály, nemzeti szabvány előírja.
- 10.2. A villámvédelmi berendezést nemzeti szabványok szerint kell létesíteni.

- 10.3. Azoknál az épületeknél, szabad tereknél, technológiai folyamatoknál, illetve berendezéseknél, ahol a sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről nemzeti szabvány szerint kell gondoskodni.

II.11.) Tűzoltó készülékek, felszerelések, berendezések

- 11.1. A készülékeket, felszereléseket, berendezéseket állandóan használható állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni TILOS!
- 11.2. Semmiféle anyagot a tűzoltó készülékeken elhelyezni, azokra ráakasztani vagy hozzájuk támasztani nem szabad.

III. TŰZOLTÓ FELSZERELÉSK, BERENDEZÉSK, KÉSZÜLÉKEK KEZELÉSE

III.1.) Oltóvíz

- 1.1. A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- 1.2. Az oltóvizet szolgáló berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemképességéről, felülvizsgálatáról, karbantartásáról, fagy elleni védelemről gondoskodni kell.
- 1.3. Gondot kell fordítani a tűzoltó vízforrásokat jelölő táblák meglétére.
- 1.4. Időszakos vízszerezési lehetőség tűzoltásra nem vehető figyelembe.
- 1.5. Az oltóvíz szomszédos létesítményeinél -megállapodás esetén- közösen is biztosítható.
- 1.6. A tűzcsapokat 6 havonta szakemberrel kell ellenőriztetni.

III.2.) Tűzcsapok kezelése

- 2.1. A tűzcsapok tömlőin elhelyezett sugárcsövet leemeljük a tartószerkezetről és a tömlőt a sugárcső segítségével a tartódobról letekerjük.
- 2.2. A tömlő kezeléséhez minimum 2 személy szükséges.
- 2.3. Az egyik személy kihúzza a tömlőt és a művelet befejezése után másik személy a felszálló vezetéken elhelyezett főcsapot kinyitja.

- 2.4. A főcsapot kinyitó személy a kinyitás után a sugárcsövet tartó személy mögött helyezkedik el és határozottan meg fogja a sugárcsőtól kb. 1m-re a tömlőt. A másik személy megnyitja a sugárcső csapját és megkezdí a tűz oltását.

FIGYELEM! Ha tűz zárt vagy csukott ajtó mögött keletkezett, akkor az ajtót úgy kell kinyitni, illetve kifeszíteni, vagy betörni, hogy az ajtóval szemben illetve -kifelé nyíló ajtónál- az ajtó mögötti falnál senki se tartózkodjon, tekintettel arra, hogy a hirtelen bejutó oxigéntől a lángcsóva kicsaphat, az ajtó a beavatkozót a falhoz préselheti.

III.3.) Tűzoltó készülék

- 3.1. A hordozható tűzoltó készülékek a kezdődő tüzek oltására alkalmasak. Olyan készülékeket kell elhelyezni a védett térben, amely alkalmas az ott keletkező tűz oltására.
- 3.2. A tűz szempontjából alkalmas tűzoltó készülék kiválasztásánál az éghető anyag fizikai és égési jellemzői alapján meghatározott tűzosztályokat kell figyelembe venni.
- 3.3. A tűzosztályok meghatározása, jelölése a tűzoltó készüléken:

„A” tűzosztály:	Szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze, amelyek lángolása és/vagy izzás (parázslás) kíséretében égnek,
„B” tűzosztály:	Folyékony vagy cseppfolyós szilárd anyagok tüzei,
„C” tűzosztály:	Éghető gázok tüzei,
„D” tűzosztály:	Fémek és ötvözetek tüzei.

- 3.4. A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyezett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- 3.5. A tűzoltó készülék helyét táblával jelölni kell.
- 3.6. A tűzoltó készülékeket évenként ellenőrizni kell. Az ellenőrzések gyakoriságát készenlétben tartó módosíthatja (sűríteti). Ez elsősorban a veszélyes anyagokat szállító járművekre, tömegközlekedési eszközökre telepített, illetve szabad téren védelem nélkül készenlétben tartott készülékek esetében érvényesülhet, amit a TVSZ-ben szabályozni kell. Nem tekinthető üzemképesnek a tűzoltó készülék, ha a

jogszabályban előírt időszakos ellenőrzést nem hajtották végre. Az ellenőrzés megtörténtét a nyilvántartásban dokumentálni kell.

- 3.7. Azokat a tűzoltó készülékeket, melyeket az MSZ EN 3 szabvány szerint gyártottak, az ügyvezető negyedévente köteles megvizsgálni, és a vizsgálat megtörténtét a tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartásba bejegyezni.
- 3.8. Minden negyedik negyedévben -azaz évente 1 (egy) alkalommal- a telephely vezetőnek, szakcéggel is kötelező a készülékek ellenőrzését elvégeztetni.
- 3.9. Az ellenőrzés megtörténtét ellenőrzési naplóba kell bejegyezni.
- 3.10. A negyedéves -szemrevételezéssel történő- vizsgálatokon az alábbiakat kell ellenőrizni:
 - a tűzoltó készülékek a tervezett telepítési helyeken vannak e,
 - látható-e, és a készülékekkel szemben állva olvashatók-e az ellenőrző címkék, valamint a matricát
 - a tűzoltó készülékek használata nem ütközik-e akadályba,
 - jelzőműszer esetén az megvan-e és helyes értéket mutat-e,
 - épek-e a tűzoltó készülékek, és szerelvényekkel (fogantyú, szelep, biztosító szeg vagy lap, tömlő , szórófej, stb.) el vannak-e látva.

III.4.) Tűzoltó készülékek kezelése

- 4.1. Valamennyi készüléken felirat mutatja, hogyan kell azokat működtetni.
- 4.2. 1, 2, 3, 4, 6, 9 és 12 kg-os porral oltó tűzoltó készülék feszmérővel (belenyomott gázos).
 - A tömlőt a tűzre irányítjuk (1 és 2 kg-os készülékeknél csak lövőke van). A nyomókar és a támasztókar közötti műanyag biztosítólemez/vagy biztosító szeg furatába helyezett mutató vagy középső ujjunkkal azt kirántjuk. A nyomókar lenyomásával az oltópor a kezdődő tüzet eloltja. A kar elengedésével és újbóli benyomásával a készülék szakaszosan is üzemeltethető. A porsugarat a lángokra kell irányítani.

2, 5 és 20 kg-os Széndioxiddal (CO₂-vel) oltó

- A szórócsövet a tűzre irányítjuk. A biztosító szeget kihúzzuk és a szelep nyomókarját lenyomjuk.

- A nyomókar felengedésével és újbóli lenyomásával a készülék szakaszosan is működtethető.
- A készüléket a talajszint alatt vagy nehezen szellőztethető helyiségben elővigyázattal kell használni.
- A nagy sebességgel kiáramló széndioxid fagyási sérüléseket okozhat, ezért:
 - 1.) TILOS működés közben vagy közvetlen utána a szórócsövet csupasz kézzel érinteni.
 - 2.) TILOS a készüléket úgy működtetni, hogy a kiáramló széndioxid a működtető vagy embertársa testfelületére kerüljön.
- Bármelyik típusú tűzoltó készüléket használat után szakértővel felül kell vizsgáltatni és újra töltetni.

Magatartási előírások tűz esetén

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány

Eltérő rendelkezés hiányában tűz, vagy katasztrófa esetén a Magyar Református Szeretetszolgálat valamennyi telephelyén az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Aki tüzet, tűzre utaló körülményt észlel, az

a) telefonon jelzi a **112-es segélyhívó számon**, az alábbi információk megadásával:

- mi ég, mit veszélyeztet a tűz,
- a tűz kiterjedése,
- a tűz helyszíne (cím, emelet, egyéb, a helyszín pontos leírása, a megközelítést segítő információk),
- van-e emberélet veszélyben, történt-e sérülés,
- jelző személy neve, telefonszáma,

b) ha van az épületben tűzjelző berendezés, akkor annak kézi jelzésadóját működteti (a kézi jelzésadó jellemző piktogramját az 1. kép szemlélteti),



c) értesíti a tűz esetén feladatot ellátó, illetve intézkedésre jogosult személyt (munkahelyi vezető, biztonsági szolgálat, portaszolgálat, egyéb),

d) értesíti az épületben tartózkodó személyeket a rendelkezésre álló lehetőségek szerint (pl. személyesen, hangosbemondón vagy más alkalmas módon) figyelembe véve az esetleges észlelési akadályokat (pl. cselekvőképességükben korlátozott személyek, hallássérültek, idegen nyelvet beszélők).

2. A tűz által veszélyeztetett területet, szükség szerint az épületet el kell hagyni az alábbiak szerint:


a) az érintett személyeknek a tevékenységüket be kell fejezni, kivéve azokat a tevékenységeket, amelyek befejezése további veszélyt okozhat, súlyosbíthatja a tűz következményeit,

b) gondoskodni kell a veszélyforrások megszüntetéséről, eltávolításáról, ha azokat a tűz veszélyeztetheti,

c) ha van kijelölt menekülési útvonal, akkor azokat kell igénybe venni (a menekülési útvonal jellemző piktogramját a 2. kép szemlélteti),



- d) menekülésre kifejezetten kijelölt felvonók, biztonsági felvonók kivételével a felvonók menekülésre nem használhatók, a kiürítés a lépcsőházakon keresztül történik,
- e) a menekülésükben korlátozott, valamint a helyismerettel nem rendelkező személyeket segíteni kell,
- f) füst jelenléte esetén a padló közelében jelenlévő frisslevegő réteget ki kell használni,
- g) ajtón való áthaladás után az ajtót be kell csukni a füst terjedésének korlátozása céljából,
- h) ha van kijelölt gyülekezési hely, akkor ott kell gyülekezni és várni a további utasításra (a gyülekezési hely jellemző piktogramját a 3. kép szemlélteti),



- i) aki a veszélyeztetett területet saját erőből nem tudja elhagyni, az jelezze tartózkodási helyének megadásával telefonon vagy más módon (élőszóval az épület ablakából, egyéb módon).

3. A tűz oltását a rendelkezésre álló eszközökkel abban az esetben lehet megkezdeni, ha azt az érintett személy önmaga és mások veszélyeztetése nélkül végre tudja hajtani (a tűzoltó készülék jellemző piktogramját a 4. kép szemlélteti).



- 4. Az érintett személyek kötelesek a tűzoltóság tevékenységét elősegíteni.
- 5. A tűz esetén feladatot ellátó személyek kötelesek a feladatuk végrehajtására, amennyiben az önmaguk és mások veszélyeztetése nélkül végrehajtható, különös tekintettel az áramtalanításra, közműelzárásra, technológiai folyamatok leállítására.